

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

DOSYA NO : 940-GLİ/2025-178

TARİH:/...../2025

KONU : Yangın Algılama ve Uyarı Sisteminin Bakım-Onarım ve Kontrol Hizmetleri

ALIM YÖNTEMİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde:22/d Doğrudan Temin

TEKLİF SAHİBİNİN			
ADI- SOYADI / FİRMA ÜNVANI	:		
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ	:		
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ	:		
VERGİ NUMARASI	:		
TC KİMLİK NO	:		
TELEFON VE FAKS NUMARASI	:	Tel	Faks

İdarenizce oluşturulan Birim Fiyat Teklif Mektubu, tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup, ihaleye çıkarılan Hizmet Alımına ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin;

- 1- Müdürlüğünüz Muhaberat Servisine en **13.05.2025** günü saat **17.00' a** kadar FAKS VEYA KAPALI ZARF ile verilmesi zorunlu olan iş bu **12.06.2025** tarih, saat :**17:00' a** kadar geçerlidir.
- 2- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- 3- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
- 4- Alım konusu işin teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı, **KDV'si hariç (Rakamla)(Yazı İle)** TL' dir.
- 5- Alım konusu işi Takvim günü içinde yapmayı taahhüt ediyoruz.
- 6- Sipariş/sözleşmeye ait %, 09,48 damga vergisi firmamıza aittir.
- 7- İdarenin öngördüğü durumlarda % 6 oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ederiz.

SAYGILARIMIZLA

EK : 1-Birim Fiyat Teklif Cetveli (1 Sayfa)
2-Teknik Şartname (2 Sayfa)
3- Hizmet Alım İhtiyaç Listesi (1 Sayfa)

İlgili Personel: Ali ÇEVİK

Dahili Tel :1341

Mail: cevika@tki.gov.tr

İlgili Personel Teknik Üye: Remzi ÖZTÜRK

Dahili Tel :4815

FİRMA KAŞESİ

İmza

ÖNEMLİ NOT :

- 1- BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞE'LENECEK, TEKLİF İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR.
- 2- TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE DOSYA KONUSU, DOSYA NUMARASI, SON TEKLİF VERME TARİH ve SAATİ MUTLAKA YAZILACAKTIR.(kapalı zarf ile gönderilirse)

Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / Kütahya

ANKARA KURUMLAR V.D. 879 003 0904

Tel : (0 274) 614 10 07 Faks : (0 274) 614 59 94 - 614 5995

http://www.gli.gov.tr.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

A ¹						B ²	
Sıra No	TKİNORM	Mal kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	ÖZELLİĞİ	Miktarı	Birimi	Teklif Edilen Birim Fiyat (.....)	Tutarı (.....)
1	940-310-0891	Periyodik Bakım ve Kontrol		2	Adet		
Toplam Tutar (KDV Hariç)							

Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)

İmza

R. E.

HİZMET ALIM İHTİYAÇ LİSTESİ

SIRA NO	TKİNORM	MALZEMENİN			
		ADI	ÖZELLİĞİ	MIKTARI	ÖLÇÜ
1	940-310-0891	Periyodik Bakım ve Kontrol		2	Adet

-----Firma kod numarası ürün tanıtımı için verilmiştir.

-----İstekli firmalar teklif ettikleri ürünün markasını tekliflerinde belirteceklerdir.

-----İstekli firmalar teklif ettikleri ürüne ait tanıtıcı katalog sayfasını teklifleri ekinde vereceklerdir.

-----Tekliflerde teslim süresi belirtilecektir.

Üklenici firmalar;

teslim edecekleri malzemelere ait faturaya ve sevk irsaliyesine:

1)GLİ'ce verilecek DOSYA İŞARETİ'ni (DOSYA NO'su)

2)Malzemelere ait TKİNORM (Mal / Hizmet Kodu) kodunu mutlaka yazacaklardır.

3)Malzemeler GLİ Tunçbilek ambarına teslim edilecektir.

4)Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliye ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulunduktan sonra fatura kesilecektir.

5) Sipariş verilen malzemelerin miktar kısımlarındaki adet ve takım harici (kg, metre, paket, düzine, metrekare, metreküp vb. ölçü ve ambalajından kaynaklı) uygun görülmesi durumunda sözkonusu kaleme ilişkin $\pm$ % 15 miktar farkı ile işlem yapılabilecektir.

6)Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 8.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.

R. E.

GLİ PAZARLAMA VE SATIŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİNASI
YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMİNİN
BAKIM-ONARIM VE KONTROL HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A- İşin Konusu ve Kapsamı: GLİ Pazarlama ve Satış Şube Müdürlüğü idari binasında kullanılmakta olan Yangın Algılama ve Uyarı Sistemi sözleşme süresince, Teknik Şartnameye göre 1 (bir) yıl süre ile yılda **2 (defa) 6'şar Aylık Periyodlar halinde genel bakım-onarım ve kontrollerinin** yapılması ile arızalarının giderilmesi ve arıza durumunun bildirilmesi halinde müdahale edilmesi konusunu kapsar.

B- Bakım Çalışmaları Esnasında :

1- Yüklenici, Yangın Algılama ve Uyarı Sisteminin bakım, onarım ve kontrollerin yapılacağına dair ilgili birime en az **"3 gün"** öncesinden haber verecek ve birimden görevlendirilecek Personel nezareti altında Cumartesi, Pazar ve Resmi tatil günleri hariç Kurumun açık olduğu mesai gün ve saatlerinde (08.00 -17.00 saatleri arasında) bakım ve onarım yapılacaktır. Yüklenici teknik personeli Yangın Algılama ve Uyarı Sistemi mahalline, birimdeki teknik personel nezaretinde girilecektir. Yangın Algılama ve Uyarı Sistemi mahalline izinsiz girilmeyecektir. İzinsiz giriş ve müdahaleden doğabilecek tüm sorumluluklar Yükleniciye ait olacaktır.

2- Yangın Algılama ve Uyarı Sisteminin arıza, bakım ve kontrolleri Yüklenicinin yetkili kıldığı teknik servisler ve elemanları tarafından yapılacak, her ne sebeple olursa olsun bir başkasına müdahale ve tamir ettirilmeyecektir.

3- Yüklenici, bakımlarda ve arızalarda her türlü yedek parçayı standartlara uygun, yeni malzeme kullanacaktır. Bakım sırasında arızalı olduğu tespit edilen yedek parçalar birimdeki teknik personelin onayı olmadan değiştirilmeyecektir.

4-Yüklenici, bakım-onarım sırasında sistemlere ait arızalı parçaların tespitini yapıp idareye bildirecektir. İdare, gerekli parçaları piyasadan temin edecektir. Temin edilen parça, idarenin teknik personeli gözetiminde yüklenici firma tarafından ücretsiz takılacaktır

5-Bakım ve onarımlar cihazın bulunduğu yerde yapılır. Onarım için cihazın taşınması gerekirse, taşıma Yüklenici imkanı ve desteği ile birim yetkilisi izin ve teyidi sonucunda yapılır.

6- Tüm bakım, onarım, kontrol ve testlerin Ulusal ve Uluslararası Standartlara, Sertifikasyon ve Onay Kuruluşlarınca belirlenen Standartlara ve Yönetmeliklere uygun olarak yapılacaktır.

7- Her bakım sonrası firma, cihazların durumu ile ilgili birimdeki teknik personel sorumlusuna rapor verecektir.

8- Sözleşme bedeli; yüklenici firmaya, periyodik bakıma müteakip birim fiyat üzerinden ödenecektir.

C- Arıza Durumunda:

1- İlgili birim yetkilisi Yükleniciye telefon, faks, e-posta vb. ile bildirim yapılabilecektir.

2-Arıza bildirimine müteakip mücbir sebepler dışında **2 gün içerisinde** müdahale edecek ve çalışır durumda teslim edilecektir. Ancak, Yüklenici müdahale yapmadan önce arıza durumunu İdareye haber verecektir.

R. E.

- 3- Yüklenici ihtiyaç duyulması halinde yıllık 6 adet teknik servis hizmetini görevlendirilecek personel nezareti altında Cumartesi, Pazar ve Resmi tatil günleri hariç Kurumun açık olduğu mesai gün ve saatlerde (08.00 -17.00 saatleri arasında) ücretsiz olarak verecektir.
- 4- Yüklenici tarafından Yangın Algılama Ve Uyarı Sistemi bakım-onarım ve kontrollerinin ilki sözleşmenin düzenlenmesini takiben olmak üzere 1 (bir) yıl süre ile 6 ayda bir **(yilda 2 defa) genel bakım-onarım ve kontrolleri (Kurumca belirlenen aylarda)** yapılacaktır.

D- Periyodik Bakım Kapsamında Yapılacak İşler:

- 1- İlk defa periyodik bakım faaliyetleri gerçekleştirildiğinden tüm saha elemanlarının adres kontrollerinin yapılması ve adres ile saha bilgisinin eşleştirilmesi.
- 2- Saha elemanlarının kontrolleri sonucu sorun görülenler düzeltililecektir.
- 3- Kontak durumlarının kontrolünün yapılacaktır.
- 4- Yangın alarm sisteminin parçalarının kontrolü yapılacaktır.
- 5- Bağlantı kablolarının kontrolü yapılacaktır.
- 6- Mevcut yangın sistem dedektörlerinin temizliğini yapılacaktır.

F- GENEL KURALLAR:

- 1- Periyodik bakımlar sırasında yüklenici yetkililerinin hatalarından kaynaklanan arıza durumunda malzeme ve işçilik ücreti ödenmeyecektir.
- 2- Arızalı malzeme ve ekipmanın yerinde onarılamaması durumunda veya cihazların herhangi bir nedenle bakım ve onarımı amacı ile bulundukları yerden başka bir yere götürülmesi halinde masraflar yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 3- Firma tarafından temin edilen, yıl içerisinde değiştirilen parçaların en az 2 yıl garantisi olacaktır. Değiştirilen parçaların garanti süresi içerisinde, bakım anlaşması sona ermiş olsa bile, arızalanan parça firma tarafından değiştirilecektir.
- 4- Değiştirilen parçalar, değişen parça ile aynı marka olmalıdır. Fakat aynı marka bulunamaması durumunda, idarenin onayı ile muadil başka marka parça takılabilecektir. Bu parça cihazın/sistemin işlevini, görünüşünü, performansını etkilememelidir.
- 5- İdarenin gerekli gördüğü hallerde sisteme cihaz ekleme, çıkarma işlemleri ve adreslemeleri yapılabilir.
- 6- Hatlardaki eleman sayısının herhangi bir değişikliğin olması durumunda eleman aktivasyon testlerinin yapılacaktır.
- 7- GLİ iş bu şartname gereği yapılması gereken işlerin sözleşme hükümlerine uygun yapıp yapılmadığını kontrol edebilir. Sözleşme hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde GLİ tarafından tek taraflı olarak iptal edebilir.
- 8- Bu sözleşmedeki hak ve hizmet sorumluluğu 3 şahıslara devredilemez, satılamaz.
- 9- Yüklenicinin iflası, işi bırakması vs. gibi hallerde GLİ yasal haklarını saklı tutar.
- 10- İş Sağlığı ve Güvenliğinden yüklenici sorumludur.


Remzi ÖZTÜRK
Memur


Ece ÇELİK
Maden Mühendisi