

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

DOSYA NO : 210-GLİ/2024-629

TARİH :/...../2024

KONU : VOLTAJ REGÜLATÖRÜ

ALIM YÖNTEMİ : Doğrudan Temin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Maddesi 22/D

TEKLİF SAHİBİNİN			
ADI- SOYADI / FİRMA ÜNVANI	:		
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ	:		
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ	:		
VERGİ NUMARASI	:		
TC KİMLİK NO	:		
TELEFON VE FAKS NUMARASI	:	Tel	Faks

İdarenizce oluşturulan Birim Fiyat Teklif Mektubu, tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup, ihaleye çıkarılan Hizmet Alımına ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin;

- 1- Müdürlüğünüz Muhaberat Servisine en **18.12.2024** günü saat 17.00'a kadar **mail, faks veya kapalı zarf ile** verilmesi zorunlu olan iş bu teklifimiz **17.01.2025** tarih, saat :17:00'a kadar geçerlidir.
- 2- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- 3- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- 4- Alım konusu malzemelerin teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı, **KDV'si hariç (Rakamla).....** (Yazı ile).....)TL'dir.
- 5- Alım konusu işi Takvim günü içinde yapmayı taahhüt ediyoruz.
- 6- **431.810,00 TL** nin üzerindeki sözleşmeye ait **%09,48 oranında** damga vergileri firmamıza aittir.
- 7- İdarenin öngördüğü durumlarda %6 oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ederiz.

SAYGILARIMIZLA

EK : 1 Teknik Şartname
1 Birim fiyat teklif cetveli
1 İhtiyaç listesi
Mail:ozsoyo@gli.gov.tr

FİRMA KAŞESİ

ÖZNUR ÖZSOY

Dahili Tel : 1362

İmza

ÖNEMLİ NOT :

- 1- **BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞELENECEK, TEKLİF İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR.**
- 2- **KAPALI ZARF İLE GÖNDERİLİRSE TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE DOSYA KONUSU, DOSYA NUMARASI, SON TEKLİF VERME TARİH ve SAATİ MUTLAKA YAZILACAKTIR.**

Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / Kütahya

Ankara Kurumlar V.D. 879 003 0904

Tel : (0 274) 614 10 07 Faks : (0 274) 614 59 94

<http://www.gli.gov.tr>



T.C.ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğü
Röleli Otomatik Voltaj Regülatörü Alımına Ait
Teknik İstek ve Özellikleri Teknik Şartnamesi

Tarih:06/12/2024

Madde 1 – Amaç

1.1. İş bu teknik şartnamenin amacı, tedarik edilecek malları ve mallarda aranacak özellikleri, standart ve kalite seviyelerini net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermektir.

Madde 2- Konu

2.1. Bu teknik şartname Termik Santral B Ünitesi kameralarına bağlı UPS cihazına gelen voltajı düzenlemek üzere satın alınacak röleli otomatik voltaj regülatörüne ait teknik istek ve özellikleri konu alır.

Madde 3 - Tedarik edilecek malların teknik özellikleri ve miktarı

3.1. Satın alınmak istenilen malzemelerin miktarları ve özellikleri EK-1 deki malzeme ihtiyaç listesinde mevcuttur.

Madde 4 - Garanti

4.1. Malzemeler 2 yıl garantili olacaktır.

Madde 5– İş sağlığı ve güvenliği

5.1. İdare ihale makamıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu kanuna bağlı olarak yayımlanan mevzuat yönünden yüklenici firma birinci derecede sorumludur. Sözleşme süresince SGK yönünden oluşan ödemeler veya iş kazalarında İdarenin sorumluluğu bulunmamaktadır. İdarenin kontrol sorumluluğu sadece işin ihale dokümanına uygun yürütülüp yürütülmediğinin takibi amaçlıdır.

Madde 6 - Genel hükümler

6.1. Teslimat Koşulları

6.1.1. Malzemeler GLİ Tunçbilek Tesellüm ambarına teslim edilecektir.

6.1.2. Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulunduktan sonra fatura kesilecektir.

6.1.3. Teslimat resmi tatil günleri hariç hafta içi ve Cumartesi günleri 8.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.

6.2 Kabul ve Teslim

6.2.1. Malzemeler sipariş şartlarına ve bu teknik şartname esaslarına göre kontrol edilerek kabul ve tesellümleri yapılacaktır.

Madde 7-Genel Hükümler ve Diğer Hususlar

7.1. Malzemelerin tamamı çalışır vaziyette teslim edilecektir.

7.2. Malzemeler GLİ Müdürlüğü Tunçbilek Tesellüm Ambarına teslim edilecektir. Teslim edilen ürün için bir teslim belgesi düzenlenecektir. Bu belgede malın geliş tarihi, miktarı, geliş şekli ile teslim alan idare elemanının imzası bulunacaktır.

7.3. Y klenici Firma tekliflerinde ve sipariř mektubunda marka ve menřei belirtilen malzemeyi teslim etmek zorundadır. Bařka marka ve menřeide malzeme teslim etme  nerileri her ne sebeple olursa olsun kabul edilmeyecektir.

7.4. Satın alınacak malzemeler yeni ve hi  kullanılmamıř olacaktır. Tamirli ve revizyon edilmiř malzemeler kesinlikle teklif edilmeyecektir.

 a la YILDIZ TEKİN
Elektrik-Elektronik M hendisi

G khan İNCESULU
Bařm hendis

Teknik řartnameyle ilgili konularda

İrtibat Adres ve Telefonları:

GLİ M d rl   

Elektromekanik řube M d rl   

Elektrik İřletme Bařm hendisli i

Tun bilek-Tavřanlı/K tahya

Tel: 0274 638 3256 (4273)

Faks: 0274 638 3289

MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ

SIRA NO	TKİNORM	MALZEMENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ
1	210-050-0037	Röleli Otomatik Voltaj Regülatörü Güç: 5 kVA 1 faz giriş / 1 faz çıkış Tip: MCU-8 Giriş voltaj aralığı: 130 VAC / 260 VAC Çıkış voltaj hassasiyeti: 220 VAC $\pm$ %2 Regülasyon hızı: 500 V/sn Verimlilik: >%96 Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C / +60°C Yüksek ve düşük voltaj koruması Yüksek sıcaklık koruması olacaktır. Akıllı fan ile soğutma yapacaktır.	1	Adet

1-İstekliler tekliflerinde malzemelerin markasını-modelini açık olarak mutlaka belirteceklerdir.

2-Tekliflerde teklif süresi belirtilecektir.Teslim süresi kısa olan teklifler tercih edilebilecektir.

3-Yüklenici firmalar, tekliflerinde yer alıp sipariş edilen markası belirtilmiş olan malzemeyi teslim etmek zorundadır.

Bu malzemenin yerine başka marka malzeme teslim etme önerileri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Yüklenici firmalar;

Teslim edecekleri malzemelere ait faturaya ve sevk irsaliyesine:

1-GLİ'ce verilen DOSYA İŞARETİ'ni (DOSYA NO'su)

2-Malzemelere ait TKİNORM (Mal /Hizmet Kodu) kodunu mutlaka yazacaklardır.

3-Malzemeler GLİ Tunçbilek ambarına teslim edilecektir.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası :

A				B			
Sıra No	Mal kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (.....)	Tutarı (.....)	Teklif Verilen Marka	Teslim Süresi
1	Röleli Otomatik Voltaj Regülatörü Güç: 5 kVA 1 faz giriş / 1 faz çıkış Tip: MCU-8 Giriş voltaj aralığı: 130 VAC / 260 VAC Çıkış voltaj hassasiyeti: 220 VAC $\pm$ %2 Regülasyon hızı: 500 V/sn Verimlilik: >%96 Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C / +60°C Yüksek ve düşük voltaj koruması Giriş ve Çıkış voltaj değerlerini gösterecek olan dijital ekran olacaktır. Yüksek sıcaklık koruması olacaktır. Akıllı fan ile soğutma yapacaktır.	Adet	1				

Yüklenici firmalar:

Teslim edecekleri malzemelere ait faturaya ve sevk irsaliyesine:

- 1) GLİ'ce verilecek DOSYA İŞARETİ'nin (DOSYA NO'su)
- 2) Malzemelere ait TKİNORM (Mal / Hizmet Kodu) kodunu mutlaka
- 3) Malzemeler GLİ Tunçbilek ambarına teslim edilecektir.
- 4) Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliye ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulunduktan sonra fatura kesilecektir.
- 5) Teslimat resmi tatil günleri ve Pazar günleri hariç her gün 8.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Firma Kaşe-İmza:

