

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

DOSYA NO : 940-GLİ/2025-509

TARİH :/...../2025

KONU : ELEKTRİK MOTURU İLE DALGIÇ TİP POMPA
FAN TAMİRİ

ALIM YÖNTEMİ : Doğrudan Temin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde: 16.1/c

TEKLİF SAHİBİNİN			
ADI- SOYADI / FİRMA ÜNVANI	:		
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ	:		
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ	:		
VERGİ NUMARASI	:		
TC KİMLİK NO	:		
TELEFON VE FAKS NUMARASI	:	Tel	Faks

İdarenizce oluşturulan Birim Fiyat Teklif Mektubu, tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup, ihaleye çıkarılan Hizmet Alımına ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin;

- 1- Müdürlüğünüz Muhaberat Servisine en **18.11.2025** günü saat **17.00'a** kadar FAKS VEYA KAPALI ZARF ile verilmesi zorunlu olan iş bu **18.12.2025** tarih, saat **:17:00'a** kadar geçerlidir.
- 2- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- 3- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- 4- Alım konusu malzemelerin teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı, **KDV'si hariç (Rakamla)**.....) **(Yazı İle)**.....) TL'dir.
- 5- Alım konusu işi Takvim günü içinde yapmayı taahhüt ediyoruz.
- 6- Sözleşmeye ait **%09,48** damga vergileri firmamıza aittir.
- 7- İdarenin öngördüğü durumlarda **%6** oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ederiz.

SAYGILARIMIZLA

EK : Teknik Şartname

FİRMA KAŞESİ

ÜNAL ÖZKARA
Dahili Tel :1 1357

ozkarau@tki.gov.tr

İmza

ÖNEMLİ NOT :

- 1- **BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞE'LENECEK, TEKLİF İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR.**
- 2- **TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE DOSYA KONUSU, DOSYA NUMARASI, SON TEKLİF VERME TARİH ve SAATİ MUTLAKA YAZILACAKTIR.(kapalı zarf ile gönderilirse)**

Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / Kütahya

KIZILBEY V.D. 879 003 0904

Tel : (0 274) 614 10 07 Faks : (0 274) 614 59 94 - 614 5995

<http://www.gli.gov.tr>



**T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI**

**Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
GLİ Müdürlüğü Yeraltı Üretim Şube Müdürlüğü**

Dalgıç Tip Temiz Su Pompa Ve Elektrik Motoru Tamiri İş Tanımı

Madde 1. Amaç

1.1. İşbu bu teknik şartnamenin amacı, ihale kapsamında tedarik edilecek malları ve mallarda aranacak özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermektir.

Madde 2. Konu

2.1. Bu teknik şartname Yeraltı üretim Şube müdürlüğünün A sahasının üzerinde bulunan sondaj kuyularında kullanılmakta olan 5 adet Elektrik Motoru, 6 adet kademeli dalgıç pompa fanı arızalanmış olup tamir ve bakım işleri yaptırılmasını konu alır.

Madde 3. Tamir- bakımı Yapılacak Dalgıç Pompa ve Motora Ait Yapılacak İşlemler

3.1. Tamiraty yapılacak arızalı elektrik motorları kontrol edilecek, tamamının sarımı ve komle revizyonu yapılacaktır. Motorlara kablo gerekiyorsa hasar görmüş yenisi ile değiştirilecektir.

3.2. Arızalı ekipmanlarla ilgili olarak

• SS6045/33 Pompa Grubu Mil değişim , 33adet çark değişimi , 33 adet difüzör seti, burç takımları ve pompa revizyonu (3 adet)

• 6045/28 paslanmaz pompa mil torna + 28 takım burç + 28 takım conta lastik+ çark difüzör revizyonu + Pompa revizyon işlemleri (2 adet)

• 6045/25 paslanmaz pompa 25 takım çark, 25 takım difüzör ve mil seti , pompa revizyonu dahil (1 adet)

• İmpo marka 6" 60 HP motor sarım, rotor, alt ve üst yatak dahil (1 adet)

• Vansan marka 6" 60 HP motor sarım, rotor, alt ve üst yatak dahil (1 adet)

• Vansan marka 8" 75 HP motor sarımı, rotor, alt ve üst yatak dahil (2 adet)

• Vansan marka 8" 60 HP motor sarım, rotor, alt ve üst yatak dahil (1 adet) işlemleri ile kimyasal bakım, revizyon ve sızdırmazlık işlemleri yapılacaktır.

• Dışarıda kalan motor kabloları tek parça halinde tek delikten çıkacak şekilde yapılacak, 2'nci kablo deliği de sızdırmaz şekilde kapatılacak ve kablo boyu min 7m olacaktır.

3.3. Elektrik motorları ve kademeli pompalar, tamir işlemi tamamlandıktan sonra çalışır vaziyette teslim edilecektir.

3.4. Tamir edilen elektrik motorları ve dalgıç pompa test raporları, teslimatla birlikte GLİ'ye sunulacaktır.

3.5 Elektrik motorları ve dalgıç pompa, GLİ Ömerler karo sahasından teslim alınacak ve tamirat sonrasında GLİ Ömerler Karo Sahasına teslim edilecektir. Nakliye masrafları yüklenici firmaya ait olacaktır. Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir.

3.6. Pompa ve pompa tamirlerinin tamiri 10 (on) işgününde tamamlanıp teslim edilecektir.


A h

Madde 4 - Garanti, satış sonrası servis bakım onarım ve yedek parça temini

4.1. Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 1 (bir) yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini idare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını idareye teslim etmekle mükelleftir. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içinde tespit edilecek hata ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi ve kuruluş tarafından giderilmesini yüklenici üstlenecektir. Bu yükümlülüğün yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde idare garantinin sağlanması yapacağı tüm giderleri yüklenici alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etme hakkına sahiptir.

Madde 5- İş Sağlığı Ve Güvenliği

İdare ihale makamıdır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve buna bağlı olarak yayımlanan mevzuat yönünden yüklenici firma birinci derecede sorumludur. Sözleşme süresince SGK yönünden oluşan ödemeler veya iş kazalarında İdarenin sorumluluğu bulunmamaktadır. İdarenin kontrol sorumluluğu sadece işin ihale dokümanına uygun yürütülüp yürütülmediğinin takibi amaçlıdır.


Cafer ÇAVDAR
Maden Mühendisi


Hakan BOZKURT
Başmühendis V.